

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 836

DATA: 14.06.2016

INÍCIO: 8h30min

FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de Reuniões da SMURB – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 4º. Andar.

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Letícia Cruz Klein (SE/SMURB), Arq. Verônica M. Medina (SU/SMURB), Arq. Fernando Bertuol (SINDUSCON), Arq. Raul Milani (ASBEA), Eng. Milton Íris Oliveira (SERGS). Visitante: Arq. Tiago Mentz da Silva (SC/SMURB).

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 E.U.: 002.205731.00.0

Parecer nº 26

End.: Av. Dr. Nilo Peçanha, 2388.

Tramita neste expediente único etapa de aprovação de projeto para restaurante com área de 266,57m², distribuídos entre térreo e 2º pavimento.

Solicitou, o Responsável Técnico, flexibilização do atendimento do art. 128, inc. II e III da LC 284/92, quanto aos materiais e elementos de construção exigidos para edificações não residenciais, tendo em vista a proposta de utilização de materiais de construção diversos, especificamente container metálico, para o caso em questão.

O sistema proposto é constituído de chapa de container metálico, lã de vidro, chapa de gesso acartonado e tinta intumescente. Foi anexado relatório técnico analisando o desempenho do sistema quanto à estanqueidade à água, resistência térmica e acústica, elaborado pela Fundação Luiz Englert em colaboração com o Laboratório LEME da UFRGS . Anexou ainda o Responsável Técnico, solicitação de dispensa de apresentação de ensaios quanto a resistência mecânica, tendo em vista que o material que compõe a estrutura das paredes é o aço (A 242).

O Eng. Milton Íris Oliveira, representante da SERGS na CCCE, analisou a documentação anexada pelo R.T. e elaborou relatório que segue em anexo, avaliando como satisfatório os resultados apresentados, condicionando, no entanto o emprego do sistema proposto à apresentação de ART de projeto e execução da estrutura metálica para este empreendimento, tendo em vista a solicitação de dispensa de ensaios de resistência mecânica.

A CCCE, após discutir o assunto, decidiu, por unanimidade aceitar o emprego do sistema de container metálico proposto, acompanhando o relatório do Eng. Milton Íris Oliveira.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

A próxima reunião deverá ser realizada em 21/06/2016.

MEMBROS:

| | |
|--------------|---|
| 1.1 | SE/SMURB – Arq. Letícia Cruz Klein – Presidente |
| 1.1.2 | SE/SMURB – Arq. Mariene Valesan |
| 1.2 | SPU/SMURB – Arq. Verônica M. Medina |
| 1.2.2 | SPU/SMURB – Arq. Laura Beatriz Kochenborger |
| 1.3 | SERGS – Eng. Milton Íris Oliveira |

REFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 836

DATA: 14.06.2016

INÍCIO: 8h30min

FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de Reuniões da SMURB – Av. Borges de Medeiros, 2244 – 4º. Andar.

| | |
|--------------|--|
| 1.3.2 | SERGS – Eng. Elmo Tomazi |
| 1.4 | IAB – Arq. José Carlos Pereira da Rosa |
| 1.4.2 | IAB – Arq. Cesar Dorfman |
| 1.5 | COMUNITÁRIO |
| 1.6 | SINDUSCON – Arq. Fernando Bertuol |
| 1.6.2 | SINDUSCON – Arq. Sérgio Koren |
| 1.7 | ASBEA – Arq. Raul Milani |
| 1.7.2 | ASBEA – Arq. Joaquim Haas |