

Descrição	Símbolo	Descrição	Símbolo
TOMADA MONO, 2(+) TRIFÁSICA 2P+T 10A/250V A H=0,30m; 1,10m E 2,20m DO PISO ACABADO		TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V A H=0,30m; 1,10m E 2,20m DO PISO ACABADO RESPECTIVAMENTE	
INTERRUPTOR SIMPLES, DUPLO E TRIPLO 10A/250V A H=1,10m DO PISO ACABADO		TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V A H=0,30m E 1,10m DO PISO ACABADO RESPECTIVAMENTE	
INTERRUPTOR HORARIO 10A/250V A H=1,10m DO PISO ACABADO		TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V A H=0,30m E 1,10m DO PISO ACABADO RESPECTIVAMENTE EXCETO QUANDO INDICADO	
CONDULETES TIPO "C", "E", "LR", "LL" E "T"		CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA 4X4" INSTALAR	
NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA		ELETROCALHA LISA	
TUBULAÇÃO DESCE, PASSA E SOBE		PERFILADO 38x38mm	
QUADRO ELÉTRICO		ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO INSTALAR	
PAINEL LED CIRCULAR DE EMBUTIR 6W, FLUXO LUMINOSO 670lm		CIRCUITO EM ALUMÍNIO TIPO "C" DIMENSÕES 25x75m e FAIL OUTDTEC	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBULED 44RW, COM REFLETOR E ALETAS		INFRAESTRUTURA SOBRE O FORRO (DU = 2,80 m)	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBULED 24RW, COM REFLETOR E ALETAS		INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO PISO	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBULED 2x18W, COM REFLETOR E ALETAS		INFRAESTRUTURA EMBUTIDA EM ALVENARIA	
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	

01	APRESENTAÇÃO INICIAL	GABRIEL	FELIPE	12/07/21
REVISÃO	ASSUNTO	DESENHO	APROVAÇÃO	DATA

TR Engenharia
CNPJ 24.477.300/0001-87
Av. Tarquínio Silveira, 566 - Bairro Cristal
90.810-180 - Porto Alegre - RS
Fone: +5551 9 8424.5345
flavio@trengenharia.com
www.trengenharia.com

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
OBRA:	Projeto de reforma do Ginásio Osmar Fonte Barcellos
ENDEREÇO:	Av. Érico Veríssimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre - RS - 90160-180
PROJETO:	REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL OSMAR FONTES BARCELLOS
DESCRIÇÃO:	ALIMENTADORES
CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA
TIPO DE PROJETO:	ELÉTRICO
FASE:	PROJETO EXECUTIVO

PREDIO	PAVIMENTO
-	-

PRANCHA: 26

DESENHO	ESCALA	DATA	RESPONSÁVEL	ARQUIVO
GABRIEL	1/100	12/07/2021	ENG. FELIPE ANDRIGHETTI	ELE PE 03 26 01