

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.051

DATA: 01.07.1998

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ernani Manganelli e sua suplente Arq. Ivani de Souza David, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Quim. Industrial Claudio Hanssen, Eng. Maturino Rabello Júnior, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Alexandra Canseco e Eng. Alexandre Rava Campos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.050.

2.2 Processo nº 02.260087.0 - Rua dos Andradas, 1799, 1801 e 1805 - Parecer nº 27/98

Foi apreciado o presente processo que trata de dois edifícios interligados, tendo altura máxima de 13,30m e área total de 1.440m². Os prédios são ocupados por galeria de arte, fábrica de molduras e pensão. Solicita a requerente a execução de compartimentação entre os prédios, com vistas a torná-los independentes, por meio de parede do tipo WALL, bem como a isenção de gola de 1,40m entre os vãos contíguos dos mesmos. O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade que:

- 1- os painéis WALL não podem ser aceitos como paredes de compartimentação por não atenderem o que dispõe a L.C. nº 30 sobre o assunto (resistência ao fogo, espessura mínima etc);
- 2- a compartimentação entre os prédios só é viável se os entresijos forem de concreto armado;
- 3- a gola de 1,40m entre os prédios pode ser dispensada para não interferir no desenho das fachadas.

2.3 Ato de Louvor

Foi proposto Ato de Louvor pelo transcurso do "Dia dos Bombeiros" no dia 02 de junho.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 08 de junho de 1998, no mesmo horário e local.

Handwritten signatures of the committee members, including Carlos F. F. Decker, Ricardo Caminha de Azevedo, and others.