

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.056

DATA: 05.08.1998

INÍCIO: 8h FIM: 8h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David, Eng. Ivânio Sanguinetti, Ten. Emílio Dal Ongaro Cordeiro e seu suplente Ten. Manoel Júlio da Rosa Nunes, Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Arq. Francisco Laitano e Adv. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior.

VISITANTES: Arq. Paulo Coelho, Cap. PM Adriano Krukoski Ferreira, Eng. Alexandra Canseco e Eng. Alexandre Rava Campos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.055.

2.2 Processo nº 02.217661.0 - Rua Riachuelo, 1218 - Parecer nº 33/98

Foi apreciado o referido processo que trata de aprovação do pavimento subsolo em prédio comercial existente com 4 pavimentos. A área totalizará em 762,52m². O requerente solicita parecer da CCPI no sentido de que, no cálculo das áreas não seja computada as paredes externas da edificação, a fim de isentá-la de instalação de hidrantes, reservatório superior e escada enclausurada a prova de fumaça. Resultaria em área de 700,43m², que é inferior a 750,00m², logo tornando a edificação isenta destas instalações. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, conforme o previsto na NBR 9077.

2.3 Voto de Louvor ao Presidente da CCPI

Os presentes decidiram consignar em Ata voto de louvor ao Arq. Ernani Manganelli pela sua dedicação e brilhante atuação como Presidente da CCPI.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 12 de agosto de 1998, no mesmo horário e local.

Carlos F. F. Deckert

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]