

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.057

DATA: 12.08.1998

INÍCIO: 8h FIM: 8h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Maturino Rabello Júnior, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Arq. Francisco Laitano e Adv. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior.

VISITANTES: Eng. Alexandre Rava Campos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.056.

2.2 Processo nº 02.255784.00.3 - Rua Mal. Floriano Peixoto, 13 - Parecer nº 34/98

Foi apreciado o referido processo que trata de laudo de vistoria em edificio constituído por lojas no pavimento térreo e sobreloja e 14 pavimentos de escritórios e consultórios. A área total construída é de 2.617,27m². O referido laudo de vistoria foi aprovado em 13.04.93. O requerente solicita a colocação de esquadrias de alumínio natural anodizado com vidro aramado 6mm, malha 12,5mm, na face interna da esquadria da escada já existente, para fins de atendimento do item 4.7.10.2.c da NBR-9077. O requerente alega o elevado custo que a troca total da esquadria acarretará e a dificuldade para remoção total dos vidros da escada. O assunto é amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 19 de agosto de 1998, no mesmo horário e local.

Assinado
Carlos F.F. Decker
Rego Faillace
Maturino Rabello
Ricardo Caminha
Francisco Laitano
João Adalberto Medeiros