

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.065

DATA: 07.10.1998

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Arq. Francisco Laitano e Adv. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior.

VISITANTES: Cap. PM Adriano Krukoski Ferreira, Eng. Claudio Brandão, Arq. Jorge Borges, Arq. Paulo Coelho e Eng. Paulo Derenji.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.064.

2.2 Processo nº 02.216082.0 - Av. Carlos Gomes, 565 - Parecer nº 44/98

Foi apreciado o referido processo que trata de modificação de projeto em nome de Astir - Participações e Empreendimentos Ltda. O projeto anteriormente aprovado e já construído consistia de um prédio constituído de dois blocos residenciais com área de 6.048,66m² e altura de 11,75m. O requerente propõe a transformação do uso para hotel. Nesta modificação o pavimento de cobertura, anteriormente de uso privativo, passa a caracterizar-se como pavimento de apartamentos passando a altura do prédio para 14,75m. Face a Resolução 24 da CCPI, o prédio em questão necessita de duas escadas enclausuradas a prova de fumaça; Pretende o requerente unir os dois blocos com a colocação de mais dois elevadores e neste espaço construir a saída de emergência, uma vez que, face as condições estruturais do prédio e sua conformação é inevitável, segundo o requerente, a transformação das escadas comuns em escadas enclausuradas a prova de fumaça. A solicitação é no sentido de obter a liberação de apenas uma escada enclausurada a prova de fumaça, calculada para a população total do prédio, mantendo ainda as duas escadas comuns existentes que passarão a servir a todos os pavimentos pela circulação comum que interliga os blocos. O prédio será dotado de sistema de detecção automática de fumaça, além dos equipamentos de proteção contra incêndio previstos pela legislação em vigor, a saber: extintores, alarme acústico, iluminação de emergência, sinalização de saídas, saída alternativa, hidrantes e chuveiros automáticos. O assunto é amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito devendo, no entanto, a largura da escada proposta possuir três unidades de passagem, considerando-se que o prédio em questão é existente com vistas a reciclagem de uso, possuindo 14,75m de altura e proteção por chuveiros automáticos em sua totalidade.


2.3 Revisão das novas planilhas de Memorial de Proteção contra Incêndio

A EXECUTAR :

- incluir como item 4 - aviso de proibido fumar;
- retirar o espaço destinado ao endereço do proprietário;
- no item 10 (instalação hidráulica) dividir o espaço, ficando um para hidrantes e outro para mangotinho

EXECUTADA

- na parte destinada à instalação hidráulica sob comando incluir a palavra "mangotinho" ao lado de hidrantes. Ex.: hidrantes/mangotinho;
- na parte destinada à caixas de incêndio, no que se refere ao nº de lances: incluir 20m ao lado de 15m. Ex.: 15m/20m;
- na parte destinada a canalização trocar a expressão para "tubulação";
- na parte destinada a registro de passeio trocar para "registro de recalque" e entre parênteses a palavra "passeio";


R. Azevedo
Carlos Decker.
Simone Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Continuação da Ata nº 1.065, de 07/10/98

- em alarme acústico, no item 3, quanto a altura: mudar para "de 1,20 a 1,60m acima do piso pronto" e quanto às distâncias: mudar para "distância máxima a ser percorrida";
- na parte destinada aos responsáveis técnicos, destinar espaço para o responsável pelo projeto, execução e manutenção, separadamente.

2.5 Relato de Viagens

O Cap. PM Adriano Krukoski Ferreira fez apresentação de fotografias tiradas durante o Curso de prevenção e combate a incêndio, realizado na província de Shiga, no Japão, dando explicações sobre os novos tipos de equipamentos e instalações utilizados naquela localidade.

O Arq. Paulo Coelho também apresentou catálogos de equipamentos e materiais distribuídos no Seminário Internacional de Proteção contra Incêndio, realizado em São Paulo, de 28 a 29 de setembro. Na oportunidade os participantes foram presenteados com um exemplar do "Fire Prevention Code Handbook".

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 14 de outubro de 1998, no mesmo horário e local.

Carlos Deckert.

