

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1068

DATA: 04/11/1998

INÍCIO: 8h06min FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Maturino Rabello Junior, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Arq. Arq Simone Baldasso

VISITANTES: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Alexandra Canseco, Eng. Alexandre Rava Campos e Eng. Caio Graccho Palmeiro.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata Nº 1067

2.2 Processo nº 02.252654.9 - Rua Borges de Medeiros , 1115,1121,1127,1133

Foi apreciado o referido processo, que trata de prédio existente, com as seguintes características:

-Área Construída: 3463,00 m²; Altura: 31,05 m(13 Pav.); Sub-Solo:residencial; Térreo: (restaurant, xerox,jogos eletrônicos); 11Pav. Tipos: residencial. Laudo de vistoria recebido em 30.06.1998, com exigências de hidrantes. No 2º pavimento existe um apartamentos com entrada independente, que será reformado para uso exclusivo do condomínio-administração.

Consta no Decreto 6972,art. 21, modificado pelo Decreto 10182 de 10.01.92 a isenção de hidrantes para prédios exclusivamente residenciais.

Solicitou, o requerente, parecer da CCPI,no sentido de que este benefício seja aceito para este prédio, tendo em vista que a parte residencial será compartimentada da comercial, conforme LC. 30 e arrazoado anexo.

Por unanimidade, a CCPI entendeu que esta solicitação deverá ser feita ao Setor de Prevenção e Segurança da DCON/SMOV, através de um adendo ao Laudo de Vistoria.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 11 de novembro de 1998, nos mesmos horário e local.



Carlos F. F. Decker.


Raul Rego Faillace.


Ricardo Caminha de Azevedo.


Paulo Keil Coelho.


Alexandre Rava Campos.


Caio Graccho Palmeiro.