

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.075

DATA: 30.12.1998

INÍCIO: 8hmin FIM: 8 h45min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Raul Rego Faillace, Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, .

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.074

2.2 Proc. nº 232.503.009 Rua dos Andradas, 1.432 a 1.448 Parecer nº 52/98

É apreciado o presente processo que trata de laudo vistoria em prédio de interesse histórico e cultural.

O requerente propõe, em substituição a construção de nova saída de emergência, conforme preconiza o Laudo de Vistoria recebido, a adoção de um sistema de três cortinas de água atendendo as normas internacionais da NFPA com reserva suficiente para funcionamento simultâneo de 30 min. As cortinas serão instaladas para atender a descarga da escada no nível do térreo.

As portas das economias serão substituídas por portas resistentes ao fogo assim como as portas do subsolo que dão acesso ao térreo por portas corta-fogo. No pavimento superior será executada abertura junto ao forro para saída da fumaça.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito entendendo a comissão que o sistema atende tecnicamente as disposições previstas para o presente caso.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 06 de janeiro de 1999, no mesmo horário e local.

Paulo Keil Coelho
R. F. Faillace
Carlos F. F. Decker
Marco Antonio Webster Rocha
Francisco Laitano