

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.081

DATA: 03.03.1999

INÍCIO: 8h FIM: 9h15min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Maturino Rabello Júnior, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Rava Campos, Eng. João Daniel Xavier Nunes.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.080.

2.2 Processo nº 02.243982.4 - Av. Sertório, 4222 - Parecer nº 08/99

Volta a ser apreciado o referido processo que trata de projeto aprovado pela SALP em 31.12.96. O prédio em questão é destinado ao Complexo Operacional de Porto Alegre da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A edificação é composta por pavilhão com 19.045,24m², altura 4,63m, ocupação I-1. Tendo em vista o indeferimento de dois pedidos anteriores, o requerente esclarece que o manuseio de documentos, cartas e outros assemelhados, em locais específicos do prédio, no pavimento térreo (sala de Vídeo-Codificação e Triagem) é executado por computadores de alta tecnologia, conforme arrazoado, prospectos e plantas anexados ao processo. Diante do exposto, solicitou parecer à CCPI no sentido de que sejam aceitos os seguintes quesitos:

- 1- isenção da instalação de sprinklers nas áreas de Triagem e sala de Vídeo-Codificação(térreo);
- 2- na Triagem e sala de Vídeo-Codificação, os extintores serão de CO₂ para combate do incêndio, sendo instaladas carretas e extintores portáteis e, como segurança, estas áreas serão providas de detectores de fumaça;
- 3- a reserva de hidrantes e sprinklers será no lago a ser executado externamente ao prédio;
- 4- o número de extintores será superior nas áreas da triagem e demais dependências, sendo projetado 50% a mais do exigido.

O Complexo Operacional do Correio tem seu funcionamento 24 horas por dia, havendo Brigada de Incêndio permanente.

O assunto foi amplamente debatido. Face os argumentos apresentados, a CCPI entendeu que o requerente poderá apresentar alternativas para substituição do sistema de chuveiros automáticos, tais como: sistema de rede seca, inundação por gases, etc., de modo a manter-se a mesma eficiência da rede úmida, e não contrariando o previsto pela Lei Complementar 420/98. Em vista disto, o pedido não pode ser aceito.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 10 de março de 1999, no mesmo horário e local.

David
Paulo Keil Coelho
Carlos F. F. Decker
Maturino Rabello
Ricardo Caminha de Azevedo
Raul Rego Faillace