

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1090

12 de maio de 1999

INÍCIO: 8h07min FIM: 9h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Ten. PM Emílio DalOngaro, Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES:

Eng. Paulo Derenji e Eng. Alexandre Nasi.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata Nº 1089

2.2 Processo nº 02.235817.4 - R. Demétrio Ribeiro ,1168- Parecer nº17/99

Foi apreciado o presente expediente que trata de Laudo de Proteção contra Incendio em prédio ocupado por lojas no térreo e sobreloja, mais quatro pavimentos tipos residenciais. A área total construída é em torno de 10000m². O processo é encaminhado pelo Setor de Prevenção e Segurança da DCON/SMOV, solicitando parecer quanto a utilização de tres cortinas d'água, como solução alternativa para a descarga da saída de emergência conforme descrito no item 26/2 do Laudo e croquis anexo. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido por unanimidade que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo nº 02.204534.6 - Rua Beco Souza, 636

É encaminhado, pela CCCE, o processo em epígrafe, com vistas a análise da Comissão quanto a proposta de reduzir a espessura das paredes previstas pela LC 420 e LC 284, por blocos cerâmicos da marca Pauluzzi, conforme parecer técnico de resistência ao fogo anexo ao processo. Foi designado o Eng. Raul Rego Faillace, representante da Sociedade de Engenharia, como relator deste parecer.

2.4 Voto de Louvor

A Comissão manifesta voto de louvor ao Eng. Raul Rego Faillace pelo Título de Sócio Benemérito, que lhe será concedido em 25 de maio de 1999 pela Sociedade de Engenharia.

3. PRÓXIMA REUNIÃO :

Deverá ser realizada no dia 19 de maio de 1999, nos mesmos horário e local.

