

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.102

DATA: 03.08.1999

INÍCIO: 8h05min FIM: 8h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Rava Campos, Eng. Alexandre Nasi.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.101.

2.2 Processo nº 02.254937.9 - Av. João Pessoa, 363/ 369/ 371

O referido processo foi encaminhado à CCPI quanto a adequação da escada de incêndio, sendo proposto que o mesmo entre em comparecimento para que o interessado solicite um adendo ao Laudo.

2.3 Consulta da SAI/DCON

A consulta refere-se a abrangência do art. 260 da L.C.420/98 para edificações que já possuem sistema de proteção contra descarga atmosférica e que não atendem as prescrições da NBR 5419/93. A CCPI entende que não é caso de elaboração de Parecer da Comissão, mas de decisão interna do Setor de Análise e Informação no sentido de orientar os profissionais de que, existindo o sistema no prédio e o mesmo estando de acordo com a legislação em vigor à época de sua aprovação, deve constar no Laudo que a situação está CORRETA.

2.4 Sistema de localização de saída através do som

O Eng. Raul Rego Faillace trouxe três exemplares da "Revista International New - Fire and Security Products" que trata do assunto supracitado, para distribuição aos presentes.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 11 de agosto de 1999, no mesmo horário e local.