

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.105

DATA: 01.09.1999

INÍCIO: 8h FIM: 9h10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Emílio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Rava Campos, Eng. Paulo Antonio Boldrini, Eng. Adriano Peres de Novais.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.104.

2.2 Processo nº 02.279576.0 - Av. José de Alencar nº 501 - Parecer nº 31/99

Foi apreciado o referido processo que trata de pedido de Vistoria. O prédio é ocupado por uma galeteria com área total de 1.358,67m². Solicita o requerente parecer da CCPI quanto a localização da central de gás com capacidade de 90 kg, conforme graficado em planta anexada ao expediente. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal.

2.3 VIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Incêndio

O Arq. Paulo Coelho e o Eng. Ricardo Caminha de Azevedo fizeram um breve relato sobre o referido Congresso, ocorrido no período de 25 a 27/08/99, na cidade de São Paulo. Salientaram os seguintes assuntos abordados: proteção de estruturas metálicas, certificação de produtos e pressurização de escadas com vistas a elaboração de Norma Brasileira.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 08 de setembro de 1999, no mesmo horário e local.