

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.106

DATA: 08.09.1999

INÍCIO: 8h15min FIM: 9h45min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David, Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Emílio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.105

2.2 Processo nº 02.251193.2 - Rua Gen. Vitorino, 291, 303, 305 e Rua Prof. Annes Dias, 96 - Parecer nº 32/99

Foi apreciado o referido processo que trata de Laudo de Proteção contra Incêndio encaminhado à CCPI pela SAI/DCON-SMOV. Trata-se de dois prédios que possuem comunicação entre si no 5º pavimento. A área total é de 4.909,62m². Ocupação F-6 e D-1. Como solução para proteger a descarga da saída de emergência, foi proposto no referido laudo, a execução de cortina d'água, conforme desenhos e especificações anexados ao processo. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 15 de setembro de 1999, no mesmo horário e local.