

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE**  
**COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**

**ATA Nº 1.107**

DATA: 15.09.1999

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

**1. PRESENTES:**

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Nasi, Eng. João Daniel X. Nunes.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

**2. ASSUNTOS TRATADOS:**

**2.1 Ata da Reunião Anterior**

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.106.

**2.2 Processo nº 02.255140.00.3.035 - PUCRS/ Av. Ipiranga, 6681- Parecer nº 33/99**

Foi apreciado o referido processo que trata da construção do **prédio 50 da PUC**, com altura superior a 30m. Em função desta altura e das distâncias a percorrer nos pavimentos, exige-se um número de 2 escadas PF. Porém, conforme tabela 7, é necessário uma terceira escada PF, tendo em vista o número de unidades de passagem exigido. O requerente propõe para a terceira escada uma solução diferenciada visando conciliar as exigências legais com a necessidade de amplo fluxo em seu uso diário. Em vista disto submete o pedido à CCPI. A Comissão analisou os desenhos e arrazoados anexados ao processo, decidindo por unanimidade, que o pedido pode ser aceito desde que haja sinalização adicional indicando, em caso de incêndio, que as saídas serão pelas portas corta-fogo laterais (antecâmara).

**3. PRÓXIMA REUNIÃO:**

Deverá ser realizada no dia 22 de setembro de 1999, no mesmo horário e local.