

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.108

DATA: 22.09.1999

INÍCIO: 8h05min FIM: 8h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Emílio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior


É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.107.

2.2 Processo nº 02.279576.0 - Rua José de Alencar, 501 - Parecer nº 34/99

Retornou à CCPI o referido processo que trata de pedido de vistoria. O prédio é ocupado por uma galeteria com área total de 1.358,67m². Solicita, o requerente, parecer da Comissão quanto a localização da central de gás com capacidade de 90kg, conforme desenhos e arrazoado anexado ao processo. Agora, é proposto que esta central fique a 1,50m do alinhamento, tendo em vista as características do prédio e não haver outro local adequado para a instalação fora do corpo do prédio, bem como este espaço ter características de pilotis com área aberta de 70,19m² e pé direito de 4,80m. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido por unanimidade que o pedido pode ser aceito em caráter de excepcionalidade, devendo, no entanto, haver divisor físico atendendo as distâncias previstas no art. 228 da Lei Complementar 420/98.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29 de setembro de 1999, no mesmo horário e local.



Handwritten signatures of the commission members, including Ricardo, Paulo, and others, arranged vertically.