

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.112

DATA: 20.10.1999

INÍCIO: 8h10min FIM: 9h

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini e seu suplente Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Emílio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji e Eng. Alexandre Nasi.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.111.

2.2 Passagens entre prédios

Após as discussões sobre o assunto, houve o entendimento de que deveria ser proposta alteração na redação do art. 276 - item I, conforme abaixo:

“ ter aberturas dotadas de PCF, atendendo ao Capítulo III do Título III, que permitam abertura rápida e fácil por ambos os lados, em todos os pavimentos; “

2.3 Redução do prazo para entrega do Laudo de Vistoria de Proteção contra Incêndio

Foi sugerido que o prazo de 10 anos fosse alterado para 5 anos, sendo a sugestão aceita por unanimidade.


2.4 PCF

A Presidente apresentou a proposição do Setor de Prevenção e Segurança/DCON no que tange ao art. 136, § 1º. A proposição diz respeito a tornar obrigatória a permanência das PCF abertas, com dispositivos mecânicos e automáticos para, em caso de incêndio serem acionados, em prédios de reunião de público.

A proposição foi rejeitada pela Comissão.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 27 de outubro de 1999, no mesmo horário e local.

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. These signatures likely represent the members of the Commission mentioned in the text above.