

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1120

29 de dezembro de 1999

INÍCIO: 8h04min FIM: 9h40min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Arq. Francisco Laitano.

VISITANTE: Eng. Paulo Derenji

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1119.

2.2 Processo nº. 256.323.00.1

Trata o presente processo de solicitação de aprovação de Laudo de Proteção contra incêndio em prédio situado a Rua Riachuelo, 948, de ocupação mista - Subsolo com estacionamento comercial, Pav. Térreo constituído por loja e Pav. Tipo do 3º ao 9º atividade residencial, com área total de 3.434,66m².

O Responsável Técnico propõe o uso de cortina d'água como solução para a descarga na extensão da saída cujo tempo de funcionamento é de 30min com acionamento posicionado no hall de entrada do prédio.

O assunto é amplamente debatido tendo sido resolvido que o processo deverá baixar em diligência para esclarecimentos quanto ao número de dispersores e vazão da cortina d'água.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO :

Deverá ser realizada no dia 05 de Janeiro de 2000, nos mesmos horário e local.

