

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.124

DATA: 26.01.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.123

2.2 Tabela 5 do Código de Proteção contra Incêndio

Foi apresentada proposta de alteração da referida tabela, em função do erro do seguinte erro: na ocupação H3, nas áreas compreendidas entre 1600 m2 a 5000 m2 e as superiores a 5000 m2 com altura entre 6,00 e 12,00m, faltou a exigência de chuveiros automáticos (sprinklers) conforme texto da L.C. 420/98. Tendo em vista que nos códigos 631 e 633 não constam esta exigência, sugerimos a substituição destes pelos códigos 651 e 652 respectivamente, os quais contemplam toda exigência de proteção contra incêndio para esta ocupação H3, conforme parâmetros da referida lei. A proposta foi aprovada.

2.3 Processo nº 02.269781.5 - Av. Benjamin Constante, 1385

O referido processo baixará em diligência.

2.4 Processo nº 02.256450.5 - Rua Riachuelo, 981


Este processo, igualmente, baixará em diligência.

2.5 Consulta da CCCE à CCPI - Alterações dos art. 96 a 101 da L.C.284/92

A CCPI permanece estudando o assunto.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 01 de março de 2000, no mesmo horário e local.



Handwritten signatures of the commission members, including Paulo Keil Coelho, Paulo Antônio Boldrini, Marco Antonio Webster Rocha, PM Edson Fagundes Lara, Ricardo Caminha de Azevedo, and Raul Rego Faillace.