

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.133

DATA: 10.05.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h20min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.132.

2.2 Processo nº 02.218682.9 - Hospital da UGAPOCI - Parecer nº 10/2000

Foi apreciado o processo acima citado que trata de aprovação de projeto em prédio com atividade H3, seis pavimentos e 5.129m² de área construída. De acordo com o código 857 da Tabela 6 da Lei Complementar 420/98, o prédio também deverá ser dotado de duas escadas a prova de fumaça, área de refúgio e elevador de emergência. Conforme arrazoado e plantas anexados ao processo, solicita o requerente:

- 1- diminuição da largura de uma das escadas a prova de fumaça para 1,20m;
- 2- abertura de uma porta corta-fogo nos acessos à escada com 2,20m de largura dotada de elo fusível para fechamento automático.

O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que os pedidos não podem ser aceitos, por falta de amparo legal.

2.3 Correspondência sobre FLASHOVER

O Eng. Raul R. Faillace apresentou à Presidente da Comissão a correspondência do Eng. Difini versando sobre o assunto supracitado. Na correspondência o engenheiro apresenta algumas sugestões para enfrentar-se o fenômeno em pauta.

A mesma foi entregue ao representante do Corpo de Bombeiros, Cap. Lara para apreciação do assunto.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 17 de maio de 2000, no mesmo horário e local.

