

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1138

DATA: 14.06.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Arq. Carla Piccoli e Major PM Sergio Pastl.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.137.

2.2 Processo nº 02.282765.4 - Av. Venâncio Aires

Foi encaminhada consulta à CCPI quanto a possibilidade de ser aceita a escada medindo 1,00m, tendo em vista o que preconiza o Art. 237 da L.C. 289/92.

A CCPI entendeu que o pode ser aceita a escada, desde que sejam instalados iluminação de emergência e um sistema de exaustão na área de rota de saída, em função das dimensões da cozinha/comedor.


2.3 Porta corta-fogo em escadas pressurizadas

A Seção de Aprovação e Licenciamento Predial (SALP) encaminhou à apreciação da CCPI, consulta referente as portas das escadas pressurizadas nos pavimentos tipos, tendo em vista o que preconiza o parágrafo único do Art. 104 da L.C. 420/98.

O Major PM Sergio Pastl apresentou o estudo elaborado com referência ao assunto, onde pode ser comprovada a exigência das portas PCF em todos os pavimentos das escadas pressurizadas.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 21 de junho de 2000, no mesmo horário e local.

A vertical stack of seven handwritten signatures in black ink. From top to bottom, they appear to be: 1. A signature that looks like 'David'. 2. A signature that looks like 'Raul'. 3. A signature that looks like 'Edson'. 4. A signature that looks like 'Francisco'. 5. A signature that looks like 'Paulo'. 6. A signature that looks like 'Maturino'. 7. A signature that looks like 'Ivani'.