

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.140

DATA: 28.06.2000

INÍCIO: 8h10min FIM: 9h20min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji e Major PM Sergio Pastl.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.139.

2.2 Processo nº 290146.00.3

A Seção de Aprovação e Licenciamento (SALP-DE/SMOV) encaminhou para apreciação da CCPI, esclarecimentos quanto a localização dos dutos de entrada e saída de ar em Escada Protegida Fechada, face parágrafo único do art. 93 da L.C. 420/98. A Comissão reunida analisou e discutiu amplamente o assunto e, por unanimidade, manifestou-se contrária a Escada Protegida proposta, pois entendeu que os dutos e o acesso à escada devem formar um sistema integrado de entrada e saída de ar. A abertura de entrada de ar do duto deve estar localizada junto ao piso, e não junto ao patamar. A abertura de saída de ar deve estar situada junto ao teto, tomando sempre como referência o nível do piso de acesso da escada.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 05 de julho de 2000, no mesmo horário e local.

