

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.145

DATA: 02.08.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli..

VISITANTES: Eng. João Daniel X. Nunes e Major PM Sérgio Pastl.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.144.

2.2 Processo nº 252751.00.0

Trata-se de questionamento por parte da UVE-CPU-SPM quanto ao enquadramento de atividade DEPÓSITO, no projeto apresentado, para fins de equiparação na Tabela 1 da Lei Complementar 420/98, tendo em vista a existência de espaços para guarda de cilindros de Oxigênio e Acetileno.

Foi apresentada a pesquisa realizada pelo Major PM Sérgio Pastl a respeito do assunto.

Após análise, a CCPI entendeu que o prédio poderá ser classificado como I3, porém não deverá receber licenciamento, tendo em vista, por analogia, o não enquadramento das diretrizes da Portaria 27 do Departamento Nacional de Combustível.


3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 09 de agosto de 2000, no mesmo horário e local.







 Cap. PM Edson

