

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.146

DATA: 09.08.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h55min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandra Canseco, Eng. Alexandre Nasi e Eng. João Daniel X. Nunes.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.145

2.2 Processo nº 02.291453.0

Foi apresentada consulta da SALP/SECON à CCPI quanto ao posicionamento da central de gás no alinhamento.


Será feita pesquisa quanto aos conceitos de "divisa" e "alinhamento" para que se possa esclarecer o assunto à luz da legislação - Lei Complementar 420/98.

2.3 Processo nº 02.218312.00.9 - Rua dos Andradas, 1273

Foi apreciado o referido processo que trata de Laudo de Vistoria em edifício constituído por 3 galerias comerciais em dois subsolos e térreo respectivamente, mais dezessete pavimentos de escritórios distribuídos em dois blocos (A e B). A área total construída é de 8.157,00m². A edificação é composta por duas saídas. Uma pela Rua Andrade Neves (Bloco B - 3ª Galeria) e outra pela Rua dos Andradas (Bloco A - 1ª Galeria). Não existe escada que atenda as galerias de lojas pelo Bloco A, as galerias de lojas são atendidas apenas pela escada do Bloco B. A escada comum existente, deverá ser adequada para escada enclausurada protegida, que atende o Bloco A, termina na 3ª galeria. Conforme croquis e arrazoado anexado ao processo, solicita, o requerente, parecer da CCPI no sentido que seja aceita a solução proposta de cortina d'água para proteger a descarga da saída de emergência. O assunto foi analisado e amplamente debatido, sendo decidido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 16 de agosto de 2000, no mesmo horário e local.



Handwritten signatures of the committee members and secretary, including: Paulo Keil Coelho, Paulo Antônio Boldrini, Maturino Rabello Júnior, Edson Fagundes Lara, Ricardo Caminha de Azevedo, Raul Rego Faillace, and Carla Piccoli.