

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.148

DATA: 23.08.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 10h

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Nasi, Eng. João Daniel X. Nunes, Quim. Ind. Claudio Hanssen e Arq. Ernani Manganelli.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.147.

2.2 Processo nº 02.288676.6 - Rua Demétrio Ribeiro, 756

O requerente solicita à CCPI que seja aceita a escada com lances de 1,00m de largura.

Em vistoria ao local, constatou-se que a obra encontra-se concluída não sendo possível o acesso a mesma por estar fechado o prédio. Visualizando externamente a escada em questão, concluiu-se que a mesma foi objeto de obra nova.

Foi destacada a promoção do EPAHC/SMC quanto a demolição de todo o espaço interno existente restando apenas a fachada do prédio junto ao alinhamento.

O processo será colocado em comparecimento


2.3 Processo nº 02.282765.4 - Parecer nº 20/2000

Foi apreciado o referido processo que trata de aprovação de aumento em prédio classificado como F2. A área total é 868,47m² e altura 3,05m. Conforme arrazoado anexado ao processo, foi solicitado parecer da CCPI no que diz respeito à Tabela 8/Lei Complementar 420/98, onde determina as distâncias máximas a serem percorridas para atingir em local seguro. O prédio é classificado como Z, sem chuveiros automáticos e com uma saída. Conforme Tabela 8 a distância a percorrer é 30,00m. O requerente solicita tolerância no aumento da distância para 33,56m. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, tendo em vista as características do prédio, em caráter de excepcionalidade.

2.4 Discussão sobre proposta de alteração do art. 296 da L.C. 420/98

O assunto continuará sendo debatido, embora tenha sido identificado tratar-se de questão de ordem administrativa, devendo, portanto, ser tratado internamente.

O Arq. Ernani Manganelli se dispôs a conversar com o Supervisor da SECON a fim de sensibilizá-lo para a discussão do assunto, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos profissionais com relação ao assunto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO


Continuação da Ata nº 1.148

2.5 Modelos de Memoriais do Corpo de Bombeiros

O Cap. PM Edson Fagundes Lara fez distribuição de disquetes a fim de que os membros da CCPI façam suas sugestões e comentários a respeito dos novos modelos de memoriais.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 30 de agosto de 2000, no mesmo horário e local.

Three handwritten signatures are present. The top signature is in dark ink and appears to be 'Edson Fagundes Lara'. The middle signature is in a lighter ink and is more stylized. The bottom signature is also in a lighter ink and is very stylized, possibly representing a member of the CCPI.