

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.150

DATA: 06.09.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 10h

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. João Daniel X. Nunes, Cap. PM Emílio Dal'Ongaro Cordeiro.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.149.

2.2 Processo nº 02.276789.9 - Av. Carlos Barbosa, 1197 - Parecer nº 24/2000

O processo trata de vistoria predial em prédio classificado como G-4, altura 3,06m e área construída de 3.212,34m². Face arrazoado anexado ao processo, o requerente solicita parecer da CCPI no sentido de que seja aceita a localização da central de gás executada embaixo de rampa. O assunto foi amplamente debatido, sendo resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal.

2.3 Processo nº 02.255140.3 - Museu da PUC/RS

O processo será colocado em comparecimento e será marcada uma visita da Comissão ao local.

2.4 Processo nº 02.252751.0 - Rua do Parque, 392

O processo baixará em diligência a pedido do Cap. PM Edson Fagundes Lara.


2.5 Processo nº 02.275536.0 - Av. Guaíba, 11560 - Parecer nº 25/2000

O referido processo trata de modificação de projeto de edificação comercial com área total de 697,70m² constituído de pavimento térreo e superior destinado a comércio, garagem e oficina para jet skys.

A autora do projeto solicita a liberação do atendimento do art. 90 da Lei Complementar 420/98 para os acessos a loja (nível 0,68) e ao deck (nível 0,78) alegando que, em função da necessidade de caimento para escoamento dos esgotos pluvial e cloacal o terreno em questão sofreu um aterro de aproximadamente 20cm visando a garantia do perfeito funcionamento dos esgotos supracitados.

Informa, o autor, que será feito um balizamento com luzes de marcação junto ao perímetro do deck, assim como um contorno protegido em seus limites com um guarda corpo com altura de 89cm.

O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, devendo ser apresentado no projeto arquitetônico os elementos citados como balizadores.



Handwritten signatures of the committee members, including Arq. Ivani de Souza David, Eng. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, and Eng. Raul Rego Faillace.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Continuação da ATA Nº 1.150


2.6 Processo 02.257625.2 - Av. Alberto Bins, 374/376

O referido processo foi encaminhado à CCPI, através de consulta verbal da Divisão de Edificações/SECON-SMOV, solicitando informações quanto ao atendimento dos padrões da Tabela 7 da Lei Complementar 420/98, tendo em vista a reciclagem de uso proposta para edificação anteriormente classificada como D-1, agora apresentada como E-1.

A Comissão debateu sobre o assunto, entendendo, por unanimidade que o prédio deverá atender o que prescreve a referida Tabela.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 13 de setembro de 2000, no mesmo horário e local.



Handwritten signatures of the commission members, including names like Antônio Carlos, Augusto, and Carlos.