

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.151

DATA: 13.09.2000

INÍCIO: 8h10min FIM: 10h05min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini e seu suplente Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Eng. João Daniel X. Nunes e Quim. Ind. Claudio Hanssen.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.150.

2.2 Processo nº 02.077252.4 - ELUMA - Instalação com tubulação de cobre

O representante do SINDUSCON, Eng. Adriano Peres de Novais, ficou encarregado de estudar o processo para subsidiar o Parecer da Comissão sobre o requerido.

2.3 Processo nº 02.261554.1 - Av. Benjamin Constant, 1225/1235

O Cap. PM Edson Fagundes Lara ficou encarregado de estudar o referido processo que trata sobre resistência ao fogo de divisórias de gesso acartonado (drywall), a fim de embasar o Parecer da CCPI.

2.4 Processo nº 02.252751.0 - Rua do Parque, 392 - Parecer nº 26/2000

A Seção de Aprovação e Licenciamento de Projetos encaminhou, novamente, à CCPI o referido processo solicitando orientação quanto a instalação de depósito de oxigênio no interior de edificação, com área de 18,07m², ventilado por um pátio interno com 6.17m², cuja ventilação é efetuada através de porta com ventilação permanente e parede de tijolo vazado.

Em promoção de 02.08.2000, neste mesmo processo, a CCPI manifestou-se contrária ao licenciamento da edificação entendendo que os depósitos de oxigênio e acetileno apresentados não se enquadram nos padrões da Portaria nº 27 do D.N.C.

O autor do projeto alega que adotou rigorosamente as disposições da AGIA, conforme catálogo anexado ao processo.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito permanecendo no interior da edificação somente depósito de oxigênio.

2.5 I Congresso de Prevenção e Proteção de Incêndio

O Qui. Industrial Claudio Hanssen fez divulgação do 1º Congresso de Prevenção e Proteção de Incêndio - MERCOFIRE, que realizar-se-á no Centro de Eventos da PUCRS, nos dias 25 e 26 de outubro/2000, deixando um folder para que os membros da Comissão que estiverem interessados se apropriem de maiores informações sobre o evento.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 27 de setembro de 2000, no mesmo horário e local.

