

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.155

DATA: 18.10.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 8h15min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi e Eng. João Daniel Xavier Nunes.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.154.

2.2 Processo nº 02.239979.2 - Av. Iguaçu, 448 - Parecer nº 30/2000

Foi apresentado o referido processo que trata de regularização e reciclagem de uso em edificação classificada anteriormente como A-1 com área total de 281,40m² sendo 123,46m² existentes e 157,94m² a regularizar. O prédio com a atividade pretendida é classificado como D-1 pela Tabela 1 da Lei Complementar 420/98.

O responsável técnico solicita a liberação da largura da escada (70cm) que conduz ao subsolo para uma área destinada a sala de palestras e copa/estar.

Alega o requerente que, para efeito da saída de emergência, a população do pavimento térreo terá sua saída efetivada a nível do passeio e a população do subsolo, tendo em vista o afastamento lateral da edificação, poderá ter sua saída pela rampa externa com declividade de 15%. A atividade a ser implantada é de pequeno grau de risco, não possui instalação de gás e não promove acúmulo de pessoas por ter atendimento por hora marcada.


O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, tendo em vista que tanto o pavimento térreo como o subsolo possuem saídas independentes para cada um dos pavimentos, diretos para a via pública.

2.3 Aviso

Foi comunicado aos presentes que não haverá reunião no próximo dia 25 de outubro, em decorrência do Congresso de Proteção contra Incêndio.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 24 de outubro de 2000, reunião extraordinária, no mesmo horário e local.



Handwritten signatures of the committee members, including Arq. Ivani de Souza David, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Eng. Raul Rego Faillace, and Arq. Francisco Laitano.