

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.157

DATA: 01.11.2000

INÍCIO: 8h15hmin FIM: 9h25min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1156.

2.2 Processo nº 02.253507.6 - Rua Passo da Pátria, 332 - Parecer nº 34/2000

Trata o presente processo de modificação na SALP/DE, constituído de subsolo, três pavimentos e cobertura com área total de 1.076,52m². O autor do projeto solicita a liberação da central de gás, conforme apresentado em planta, não obedecendo o afastamento mínimo de 1,50m, de acordo com o que prescreve o art. 8º, inc. IV da Lei Complementar 291/93. Alega o requerente que a edificação encontra-se afastada da central de gás 2,25m permanecendo no afastamento um pilar de 0,8m de distância da central de gás. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo nº 02.273297.1 - Rua Barão da Ubá, 793

Foi apresentada consulta quanto ao uso da ventilação inferior, conforme art. 245 da Lei Complementar nº 420/98, através de armário para ar condicionado central.

Foi entendido que não pode ser aceito pedido, devendo ser garantida a ventilação para o espaço livre exterior.


2.4 Relato sobre o 1º MERCOFIRE - Congresso de Prevenção e Proteção a Incêndio

A Arq. Ivani S. David e o Arq. Paulo Coelho apresentaram relato referente ao evento ocorrido nos dias 25 e 26 de outubro, no Centro de Eventos da PUC/RS, em Porto Alegre.

Foram abordados temas referentes aos sistemas de combate a incêndio, tais como: sprinklers, redes de hidrantes, assim como a utilização de escadas pressurizadas no controle de fumaça e proteção de eventos atmosféricos em prédios e plantas industriais.

No que tange a legislação de proteção contra incêndio foi apresentada palestra sobre a legislação propriamente dita, no Brasil, bem como a experiência internacional no desenvolvimento de normas de proteção contra incêndio e a apresentação do trabalho da NFPA (Life Safety Code).

Quanto a prevenção de incêndio foram abordados temas variados, tais como: prevenção de incêndios em aeroportos, experiências em incêndios florestais, técnicas de armazenamento de produtos, integração de recursos no auxílio a emergências através de planos de auxílio mútuo e as novas formas de provisão e gestão dos serviços de Bombeiros Voluntários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Continuação da ATA Nº 1.157

O representante do Corpo de Bombeiros, Cap. PM Fagundes, entregou à Presidente da CCPI uma cópia da BB-5588 - "Precauções contra incêndio no projeto e construção de edificações". Parte 4 - "Norma de procedimentos para controle de fumaça através de pressurização nas saídas de emergência protegidas.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 08 de novembro de 2000, no mesmo horário e local.

Assessor
Fagundes
CCPI
Fagundes
Fagundes