

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.158

DATA: 08.11.2000

INÍCIO: 8h15min FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Adriano Peres de Novais, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. João Daniel Xavier Nunes.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.157.

2.2 Processo nº 02.078732.00.0 - Consulta referente a escada pressurizada

Foi apresentada consulta em nome de LD Serviços de Sonorização, Assessoria de Instalações Elétricas Ltda. quanto a:

- instalação de temporizador para desligamento dos ventiladores da escada pressurizadas em horário fora do expediente, em prédio comercial;
- instalação de detetores de fumaça;
- instalação de detetores de movimento nas circulações de acesso, ligando os ventiladores quando da passagem de pessoa;
- acionamento dos ventiladores através de chuveiros automáticos;
- acionamento dos ventiladores através do sistema de alarme acústico.

O assunto será analisado devendo ser objeto de discussão em uma outra reunião.

Diante da consulta, foi manifestada, mais uma vez, a preocupação quanto ao volume de projetos que estão dando entrada para aprovação com escadas pressurizadas.

Aproveitando a oportunidade foi levantada, também, a preocupação quanto ao volume de pedidos de aprovação de cortinas d'água.

2.3 Normas Brasileiras

Foram apresentadas aos membros da CCPI a **NBR 7505-1** - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - **Parte 1** - Armazenamento e tanques estacionários e a **NBR 7505-4** - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - **Parte 4** - Proteção contra incêndio.

Além disto foi destacado o projeto da **NBR 5419** que trata de proteção de estrutura contra descargas atmosféricas, em fase de aprovação.

2.4 Consulta sobre central de gás

Foi apresentada consulta quanto interpretação do que prescreve o art. 228, item I, quanto ao significado da expressão "fora do corpo do prédio".

O entendimento da CCPI é no sentido de que a central deve ser suficiente por si só, portanto deve ter parede própria.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 23 de novembro de 2000, no mesmo horário e local.