

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1166

10 de janeiro de 2001

INÍCIO: 8h06min FIM: 9h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Marco Antônio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Arq. Carla Piccoli, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Cap. PM. Edson Fagundes Lara e seu suplente Cap. PM Riomar dos Santos.

VISITANTES: Eng. Paulo Derengi, Eng. Paulo Dossa (Sulgás), Eng. João Daniel Xavier Nunes e Major PM João Luiz Soares - Chefe da Seção de Assessoria de Atividade Técnica do Corpo de Bombeiros.

2. ASSUNTOS TRATADOS

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, com emendas, a ata n.º 1165

2.2 Processo 263141.5-Praça Conde de Porto Alegre n.º 40 e 50 Parecer n.º 02/2001

Foi apreciado o presente processo que trata de solicitação de aprovação de Laudo de Proteção contra Incêndio em prédio de ocupação mista. Térreo e sobre loja com ocupação C2, sendo os demais pavimentos A2. Área total é 9311m², e altura de 65,93m. Como solução alternativa para descarga é proposto, pelo requerente, sistema de cortinas d'água (3), conforme descrito no item 26 do referido Laudo e plantas anexas. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade o pedido foi aceito.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO :

Deverá ser realizada no dia 17 de janeiro de 2001, no mesmo horário e local.