

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1169

07 de março de 2001

INÍCIO: 8h03min FIM: 9h45min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Eng. Marco Antônio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Adriano Peres de Novais, Cap. PM. Edson Fagundes Lara.

2. ASSUNTOS TRATADOS

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata n.º 1168

2.2 Processo n.º 294320.9 - Rua Baronesa do Gravataí, n.º 738- **Parecer n.º 04/2001**

Voltou a ser apreciado o presente processo, que trata de aprovação de projeto, cuja atividade é classificada como D1-3, com área de 97,82 m² e três pavimentos. Solicita, o requerente, a liberação da escada apresentada no projeto (escada de ferro), do atendimento do art. 99 da Lei Complementar 420/98. Alega o responsável técnico que face as exíguas dimensões do lote (10,00 mx 3,96 m) resulta uma edificação com área tal que inviabiliza a colocação de uma escada com largura de 1,10m, vindo, a ocupação deste espaço, impedir a efetiva utilização das salas para fins comerciais. Propõe o requerente a utilização de escada helicoidal com diâmetro de 1,40 m, conforme projeto apresentado. O assunto foi amplamente debatido. O pedido pode ser aceito, conforme resolvido por unanimidade.

2.3 Processo n.º 294174.0- Av. João Pessoa n.º 901- **Parecer n.º 07/2001**

Foi encaminhado o presente expediente que trata de aprovação de projeto em prédio classificado com ocupação C1. A área construída é 197,97 m², e a altura é zero. O prédio é classificado de acordo com a tabela 3 da Lei Comp. 420/98, como Z. Conforme tabela 8 da mesma lei, a distância máxima a percorrer para atingir um local seguro é de 30 m. Solicita o requerente que seja aceita a distância de 35,20m, conforme arrazoado e plantas anexas. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade o pedido foi aceito, com a condição que o referido prédio seja dotado de instalação de iluminação de emergência e sinalização de Saídas.

2.4 Processo n.º 246664.3- R. Visconde do Rio Branco n.º 676- **Parecer n.º 05/2001**

Foi apreciado o referido expediente que trata de aprovação de projeto de reciclagem de uso residencial para comercial (D3) em prédio com 245,07m² e 2,80m de altura. Solicita o requerente, liberação da escada quanto o art. 89 LC 420/98, referente ao balanceamento dos degraus, tendo em vista a reciclagem e o 2º pavimento possuir área de 73,59 m². O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade, foi decidido que o pedido pode ser aceito em caráter de excepcionalidade, tendo em vista as características do prédio.

2.5 Processo nº 223983.3- Av. do Forte nº 511- **Parecer nº 06/96**

Foi apreciado o referido expediente que trata de prédio industrial existente com área de 15676,56 m² e dois pavimentos. A edificação é dotada de Instalação Hidráulica de Combate a Incêndio sob comando - Sistema de hidrantes com tomadas de incêndio de saída dupla, de diâmetro 2½" (63mm), dotadas de mangueiras de incêndio 2½" (63mm) x 15m. Solicita, o requerente, a substituição das mangueiras existentes, por mangueiras de diâmetro de 1½" (38mm) x 15m, tendo em vista o parágrafo 2º do artigo 270 da LC 420/98, visando facilitar o manuseio do sistema em condições de sinistro. O assunto foi amplamente debatido. Foi aceito, por unanimidade, o pedido tendo em vista o que prescreve o artigo 203 da LC 420/98.

2.6 Processo nº 213153.6- R. Prof. Annes Dias nº 108 e 112

Será colocado em comparecimento para esclarecimentos

2.7 Processo nº 253102.0- R. Vinte e quatro de Outubro nº 1600

Será colocado em comparecimento para esclarecimentos

2.8 A Presidente da CCPI participou aos presentes o recebimento de correspondência do Cmt. Do 1º GCI - Ten. Cel. Fernando Puhl - convidando para solenidade alusiva ao 106º Aniversário do 1º Grupamento de Combate a Incêndio realizado no Teatro do IPERGS na data de 01 de março de 2001. A Arq. Ivani Souza David propõe que seja registrado em ata um voto de louvor pelo transcurso dos 106 anos do Grupamento de Combate a Incêndio.

3.0 Deverá ser realizada no dia 14 de março de 2001, no mesmo horário e local.