

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1174

10 de abril de 2001

INÍCIO: 8h05min FIM: 11:06 minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Marco Antônio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Cap. PM Edison Fagundes Lara e Arq. Francisco Laitano.

VISITANTES: Eng. Seg. Claudio Alberto Hanssen, Arq. Ernani Manganelli, Eng. Seg. João Daniel X. Nunes, Eng. Luiz Carlos Petry, Arq. Sandra Mara X. de Castro e Arq. Márcia Neiva de Moraes.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1173

2.2 Processo nº 2.071009.01 - R. Padre João Batista Reus - **PARECER 15**

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto em prédio existente com aumento de área, destinado a um evento temporário de amostra de arquitetura e paisagismo com duração de 40 dias. CASA & CIA. A edificação que abrigará o evento é uma residência unifamiliar térrea, que foi adaptada para atender ao objetivo da amostra. A área total é de 1154,84m². Tendo em vista a temporariedade do evento, a edificação foi classificada, pelo requerente, como F8, com grau de risco 10 (grande), dotada de extintores, iluminação de emergência e sinalização de saídas. Face existir no local um restaurante, a Seção de Aprovação e Licenciamento de Projetos, solicitou classificar a edificação como F7, grau de risco 8 (médio), portanto exigindo instalação hidráulica sob comando e alarme acústico a mais que o exigido em F8. Justifica, o requerente, que por se tratar de uma residência e de um evento temporário é praticamente inviável a instalação de um Sistema de Hidrantes, bem como alarme, em virtude das exigências técnicas para execução destes dispositivos de proteção contra incêndio. Solicita, o requerente, parecer desta CCPI, que excepcionalmente seja dispensada a execução da instalação hidráulica sob comando e do alarme acústico. Salienta que os extintores serão dimensionados para atender Risco 10 (grande) conforme especificado em arrazoado anexo. O assunto foi amplamente debatido. O pedido foi aceito em caráter de excepcionalidade, por tratar-se de evento temporário.

2.3 ESCADA PRESSURIZADA

A CCPI recebeu o Eng. Mec. Luiz Carlos Petry para prestar esclarecimentos a respeito de projeto e execução de Escadas Pressurizadas. A palestra versou sobre os elementos básicos a serem levados em conta na elaboração do projeto de pressurização assim como nos cuidados a serem tomados para execução desta escada. Os trabalhos terão continuidade na próxima reunião.

Continuação da Ata 1174

2.4 TRÂNSFERÊNCIA DE HORÁRIO

Ficou descido que a partir da próxima reunião os trabalhos terão início as 8:30 horas.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

. Deverá ser realizado no dia 17 de abril de 2001, no local as 8:30 horas.