

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1182

12 de junho de 2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 11:10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antônio Webster Rocha e seu suplente Eng. Paulo José Demingos, Eng. Ricardo Caminha e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Edison Fagundes Lara, Arq. Carla Piccoli .

VISITANTES: Eng. João Daniel Nunes e Eng. Luiz Carlos Petry

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1181.

2.2 Processo 238738.7 - R. Sete de Setembro 616 e 615 - **Parecer 27**

Foi apreciado novamente o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso. Edificação existente A2 reciclada para D1. Área total = 749,00 m² e altura 9,66 m. Conforme arrazoados o requerente solicita que sejam dispensadas as exigências dos artigos 65 e 66 e inciso 3 do artigo 89 da LC 420/98. Como medida compensatória, propõe o requerente que sejam colocadas PRF nas entradas das unidades autônomas. O assunto foi amplamente debatido. O pedido pode ser aceito tendo em vista a função alternativa apresentada.

2.3 Processo nº 207272.4 - R. dos Andradas - PLANO PAR - **Parecer 28**

Foi apreciado o presente expediente que trata de projeto de revitalização de prédio existente conforme negociação entre a Caixa Econômica Federal através do PLANO PAR (Plano de Arrendamento Familiar), a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o proprietário do imóvel no projeto de revitalização, foi projetada nova escada protegida, a escada anterior era de dimensões reduzida e aberta. No projeto original existiam dutos, ocupados com tubulações diversas e coleta de lixo, situados, lateralmente à escada. Conforme arrazoado anexo, tendo em vista o interesse geral em revitalizar o referido prédio e principalmente atender a demanda de residências para a classe renda prevista pelo plano, além de ser considerado aspecto técnico e econômico que envolve tal projeto, solicita o requerente a esta Comissão que seja permitido a utilização dos dutos, já existentes, tirando de seu interior toda e qualquer tubulação, embora com dimensões pouco inferiores às previstas, adequando-os como tomada de ar e saída. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade que o pedido pode ser aceito, tendo em vista as características do prédio.

2.4 - ESCADAS PRESSURIZADAS

Eng. Petry entregou Minuta da Resolução, complementando a parte técnica da

mesma. Foi esplanado e colocado que vários itens tiveram embasamento na futura Norma de Escadas Pressurizadas. Foi solicitado que membros e visitantes da CCPI, após análise da minuta, se necessário, apresentem suas sugestões e colaborações sobre a mesma.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 19 de junho de 2001.