

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1184

26 de junho de 2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 11:10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antônio Webster Rocha e seu suplente Eng. Paulo José Demingos, Eng. Ricardo Caminha e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Edison Fagundes Lara, Arq. Carla Piccoli .

VISITANTES: Eng. João Daniel Nunes, Eng. Luiz Carlos Petry, Eng. Paulo Derengi, Eng. Alexandre Nasi, Eng. Claudio Hanssen, Arq. Ernani Manganelli.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1184

2.2 Processo 257640.6 - Travessa Mário Cinco Paus, nº 20- **Parecer 30**

Foi apreciado o presente processo que trata de aprovação de Laudo de Proteção de Incêndio em edificação com 22.289,00 m² com 25 pavimentos classificada como D1. O requerente propõe, como solução para descarga, o uso de cortina d'água junto as duas paredes de vidro localizadas na rota de saída do pavimento térreo. A cortina será alimentada a partir da rede de hidrantes existente no prédio, em ambos os lados da descarga com bicos tipo spray, jato em leque, num total de 14 bicos JQ-1 com vazão de 50l/min e pressão no sistema de 10 Kg/cm². A reserva de água será de 60.000l e o acionamento da cortina será manual tendo o comando localizado na portaria do prédio. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, pois atende os requisitos mínimos exigidos em relação as legislações pertinentes, conforme art. 320/ LC420/98.

2.3 MINUTA DE RESOLUÇÃO

O Eng. João Daniel apresentou minuta de resolução referente as escadas pressurizadas, com base nos estudos efetuados e apresentados pelo Eng. Petry, tendo sido, posteriormente discutidos e analisados por esta Comissão.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 03 de julho de 2001.