

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1187

17 de julho de 2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 10h:10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini e seu suplente Eng. Adriano Peres de Novais Eng. Marco Antônio Webster Rocha e seu suplente Eng. Paulo José Demingos, Eng. Ricardo Caminha e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Riomar dos Santos.

VISITANTES: Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Alexandre Nasi e o Eng. Seg. Cláudio Alberto Hanssen.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1186.

2.2 CONSULTA DA SALP

Foi apresentada consulta da SALP referente ao atendimento do art. 126 da L.C. 420/98 que trata da proteção da descarga através de passadiço coberto ou marquise com largura mínima de 1,20m quando esta conduzir para pátio aberto ou afastamento lateral. A CCPI entendeu que, face as características da edificação deverá o responsável técnico dotar a descarga da proteção citada, observando-se as demais disposições legais para o caso.

2.3 CONSULTA DA SALP

Foi apresentada consulta da SALP referente ao abastecimento de GLP em botijões estacionários através de válvula localizada no pavimento de subsolo junto a fachada do prédio estando a central de gás em nível acima do passeio público. A CCPI entendeu que o referido sistema deverá, obrigatoriamente, atender aos dispositivos da NBR 13523/95 e aos artigos 241 a 243 da L.C. 420/98 devendo também especificar no projeto arquitetônico o diâmetro da tubulação, o material empregado e o percurso desta tubulação até a central.

2.4 -PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

Foi apresentado, pelo Eng. João Daniel texto de minuta de resolução a respeito da interpretação do art. 179 da Lei Complementar 420/98 que trata do critério a ser adotado para a classificação do agente-extintor com referência a quantidade de Unidades Extintoras e o tipo a ser utilizado em cada caso. Foi decidido que os membros da CCPI emitirão parecer a respeito na próxima reunião.

2.5 - PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 24 de julho de 2001.