

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1192

21 de agosto de 2001

INÍCIO: 8h35min FIM: 11:25minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini e seu suplente Eng. Adriano Novaes, Eng. Marco Antônio Rocha e seu suplente Eng. Paulo Demingos, Eng. Ricardo Caminha e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Edison Fagundes Lara e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Claudio Hanssen.

ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1191

2.2 Processo nº239417.0- **Parecer 37**

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso e aumento. Edificação existente A1 reciclada para A3. Área total 295,00m² e altura 2,60m. O requerente solicita que sejam dispensadas as exigências dos artigos 66 e inciso III do artigo 89/LC420/98. O assunto foi debatido. O pedido pode ser aceito, no entanto deverá ser instalado dois extintores em cada pavimento.

2.3 Processo nº 201911.6 - Av Independência nº 456- **Parecer 38**

Trata o presente processo de reciclagem de uso em prédio tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. O prédio é constituído de 2 pavimentos e sótão com área total de 719,39m² classificado pela tabela 1 da LC 420/98 como F1-2 no pav. Térreo e D1-3 nos demais pavimentos. Solicita o requerente a análise da CCPI face ao que prescreve o art. 300 da LC 420/98. Desta forma, requer sejam aceitas as escadas existentes por não ser possível sua adequação. Como medida compensatória propõe a instalação de iluminação de emergência e colocação de piso antiderrapante nos degraus e patamares, e sinalização de saídas.

O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade que o pedido pode ser aceito, porém deverá ser instalado dois extintores em cada pavimento.

2.4 Processo nº 297222.0- R. Marques do Pombal nº 157

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso e aumento. Edificação existente A1 reciclada para C2 e D1. Área total de 303,00m² e altura de 3,30m. O requerente solicita que sejam dispensadas as exigências dos artigos 66 e inciso III do art. 89 da LC 420/98. O assunto foi amplamente debatido. O pedido pode ser aceito, no entanto deverá ser instalado no prédio, Sistema de Iluminação de Emergência.

Continuação da Ata1192

2.5 Processo 400023.4 - Av. João Wallig nº 1480

O processo baixou em diligência. Deverá complementar o requerido.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 28 de agosto de 2001, no mesmo horário e local.