

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1194

28 de agosto de 2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 09h32min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo José Demingos, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Paulo Boldrini e Arq. Carla Picolli.

VISITANTES: Eng. Cláudio Alberto Hanssen e Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1194

2.2 Processo 291010.1 – Av. PERNANBUCO nº 2803 - Parecer nº 41

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto em prédio com seis pavimentos, sendo que os dois primeiros tem ocupação C2, e os demais A2. Área construída 2436,46 m². A altura é de 16,75m. Conforme arrazoado anexo, solicita o requerente parecer desta CCPI no sentido que seja aceito a colocação da Central de Gás sobre a laje do 2º pav. Comercial, tendo em vista tratar-se de terreno atingido por alargamento viário projetado, alegando que a colocação da Central no térreo empicaria na inviabilidade de um aproveitamento racional tanto do ponto de vista urbanístico, quanto econômico. O assunto foi amplamente debatido. O pedido não pode ser aceito, tendo em vista não haver nenhum amparo legal, pois trata o pedido de edificação a construir.

2.3. -PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 04 de setembro de 2001 no mesmo local e horário.