

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1195

04 de setembro de 2001

INÍCIO: 8h34min FIM: 09h35min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Eng. Paulo José Demingos, Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Adriano Novais e Arq. Carla Picolli.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1195

2.2 Processo 25149500.8 –Rua Monroe nº 179 - Parecer nº 42

Foi encaminhado o presente processo que trata de aprovação de Laudo de Proteção contra Incêndio em prédio classificado como A2. Área total é de 7024,97 m² e a altura maior que 30,00 m. Necessitaria uma escada a Prova de Fumaça, porém como o prédio é existente seria exigido uma escada Enclausurada Protegida. O projeto apresenta-se como atípico por se tratar de uma construção que foi executada em um morro e com uma inclinação de aproximadamente 35°. Conforme arrazoado anexo, solicita o requerente a esta Comissão, que a escada existente permaneça comum, tendo em vista que a adaptação desta para Escada Protegida viria contra a concepção do projeto original em função da iluminação solar. Justifica também esta solicitação com a facilidade de acesso aos imóveis lindeiros. Propõe pintura das portas das economias e do elevador, bem como a colocação de corrimão em ambos os lados da escada. O assunto foi amplamente debatido. O pedido não pode ser aceito por falta total de amparo legal.

2.3. -PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 11 de setembro de 2001 no mesmo local e horário.