

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1202

16 de outubro de 2001

INÍCIO: 8h35min FIM: 10:15minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Demingos, Eng. Ricardo Caminha e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Riomar dos Santos, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Solange Netto Fischer .

VISITANTES: Eng. Seg. Cláudio Hanssen, Eng. Paulo Derengi.

ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1201

2.2 Processo nº 255822.0 - Rua José de Alencar nº 702- Parecer nº 54

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso de residencial para D1, com área total de 397,15m² e altura 3,35m. Solicita o requerente a isenção do atendimento dos artigos 89, 92, 101 e 120 da LC 420/98 alegando que a adequação desta escada, com a colocação de patamar iria alterar a disposição da mesma, com enchimento de degraus e avançando seu desenvolvimento para cima do recuo de jardim. O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que face as reduzidas dimensões do pavimento e sua área o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo nº297400.2- Av. Mariland nº - Parecer 55

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso residencial para D1. Área total de 423,88m². Altura de 2,95m. Solicita o requerente parecer desta CCPI, no sentido que seja aceito a largura da escada existente conforme arrazoado anexo. O assunto foi debatido. Por unanimidade foi decidido que o pedido pode ser aceito, tendo em vista a área do 2º pavimento, bem como a existência de duas escadas não enclausuradas.

2.4 - Processo 203451.4 - Rua Dr. Dias de Carvalho nº 278- Parecer 56

Foi apreciado o presente processo que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso para atividade classificada como E5. A edificação possui área total de 230,93 m² e altura de 2,75m. Solicita o requerente os benefícios dos artigos 65, 89 e 91 da LC 420/98. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito tendo em vista a área da circulação e a distância a percorrer até a escada do 2º pavimento possuir pequenas dimensões assim como a área do pavimento.

2.5 Processo 216397.7 – Av. Dos Estados nº1645

Cap. Riomar dos Santos, representante do Corpo de Bombeiros irá fazer a análise de Laudo Elétrico de Manutenção dos equipamentos anexado pelo requerente.

3.0 - PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29 de outubro de 2001, no mesmo horário e local.