

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1215

26 de fevereiro de 2002

INÍCIO: 8h35min FIM: 09:30minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Eng. Adriano Novais, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Fischer, Cap. PM Edison Fagundes Lara.

VISITANTES : Eng. Cláudio Hanssen e Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1214.

2.2 Processo nº 299692.8 –Rua Pinto Bandeira, nº 498– Parecer 12

Voltou a ser apreciado o presente processo que trata de instalação de Central de gás em edificação existente com 4953,93 m², classificada como A2/1. A requerente propõe a instalação da Central de Gás em pátio interno acima do pavimento térreo com capacidade de 900Kg. Conforme arrazoado anexo o requerente propõe a colocação de hidrante, extintores 02 PQS/8Kg e alarme para o atendimento da referida Central. O assunto foi debatido. O pedido por falta de amparo legal.

2.3 Processo nº 222001.6– Rua dos Andradas nº 407– Parecer 13

Foi apreciado o presente expediente que trata de Laudo de Proteção contra Incêndio em prédio classificado no térreo como C1, 2º pavimento D1 e 14 pavimentos como A2. Área total construída é de 2950m². Conforme Laudo recebido em 18.05.00 foi previsto a instalação de gás individual. Conforme arrazoado anexo, solicita o requerente que seja aceito a ventilação de gás através de poços de ventilação e iluminação, contestando a definição de espaço livre para o exterior, conforme conceito da LC 420/98. O assunto foi debatido. O pedido não foi aceito tendo em vista o que prescreve o art. 6º (item 6.30) da mesma Lei.

2.4 Consulta Pública

O Eng. Cláudio Hanssen apresentou Projeto de Norma da ABNT referente a **Controle de fumaça nas saídas de emergência em edifícios – Pressurização de escadas de segurança**. A consulta pública deste projeto tem seu vencimento em 01/04/2002.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 05 de março de 2002, no mesmo horário e local.