

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1216

26 de fevereiro de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 09:15minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Eng. Adriano Novais, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Fischer, Cap. PM Riomar dos Santos, Eng. Ricardo Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Paulo Demingos.

VISITANTES : Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1215.

2.2 Errata - Processo nº 299692.8 –Rua Pinto Bandeira, nº 498– Parecer 12

Voltou a ser apreciado o presente processo que trata de instalação de Central de gás em edificação existente com 4953,93 m2, classificada como A2/1. A requerente propõe a instalação da Central de Gás em pátio interno acima do pavimento térreo com capacidade de 900Kg. Conforme arrazoado anexo o requerente propõe a colocação de hidrante, extintores 02 PQS/8Kg e alarme para o atendimento da referida Central. O assunto foi debatido. O pedido **não foi aceito** por falta de amparo legal.

2.3 Consulta à CCPI sobre CORRIMÃOS

Eng. Alexandre Nasi , Chefe da Seção Técnica da DCON, apresentou dúvidas quanto a necessidade de colocação de corrimão em ambos os lados de escadas com menos de duas unidades de passagem em prédios existentes. O assunto foi debatido. Os membros da CCPI prontificaram-se a pesquisar sobre o assunto.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 12 de março de 2002, no mesmo horário e local.