

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1217

12 de março de 2002

INÍCIO: 8h35min FIM: 09:30minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Arq. Carla Piccoli, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Paulo Demingos.

VISITANTES : Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1216.

2.2 Processo nº278.913.2–Av. Cristóvão Colombo, nº2175,2181,2193,2199 e 2205 – Parecer 14

Foi apreciado o presente processo que trata de solicitação de utilização de cortina d'água em saída de emergência. A edificação possui 10.791,18 m² e 38,5 m.

A cortina d'água será executada com bicos tipo JQ1 com jato em leque conforme NFPA-15. As cortinas "a" e "b" terão em torno de 25 bicos cada e a cortina "c" terá em torno de 50 bicos. O abastecimento da cortina d'água esta ligada a rede de sprinklers.

A implantação da cortina será conforme croquis anexos.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo nº 293.009.9 – r. Visconde do rio branco, nº 568 – Parecer 15

Foi apreciado o presente processo de reciclagem de uso em edificação com 118,96 m², dois pavimentos e altura 2,90m.

Por tratar-se de prédio onde funciona escritório que trata de eventos de jogos de tênis, com baixa frequência de publico externo solicita o requerente a isenção dos artigos 89-III e 101-II da LC 420/98.

Como medida compensatória propõe o responsável técnico a utilização de extintores de incêndio com classe. De risco imediatamente superior com a colocação de mais um extintor e dois pontos de iluminação de emergência na escada.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

2.4 Processo nº 291283.0 – Rua Vicente da Fontoura nº 2583,2589 e 2599

O processo baixou em diligência. O requerente deverá anexar Memorial de Proteção contra Incêndio, bem como plantas atualizadas da Clínica Odontológica.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 19 de março de 2002, no mesmo horário e local.