

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 103

DATA: 31.01.1996

INÍCIO: 10h00min FIM: 12h00min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa e sua suplente Arq. Elizabeth Fernandes Andrade, Arq. Liamara Nique Libermann, Eng. Raul Rego Faillace, Arq. Fernando Waquil, Sra. Norma Medeiros, Arq. Ivânio Sanguinetti e Arq. Dartagnan Villanova Fortes.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 DRYWALL

A Arq. Vera encaminha à Comissão vários catálogos do sistema Drywall para execução de paredes e forros por solicitação da Empresa ARSECO ENGENHARIA como complementação do material em análise, através do processo 077003.95.0 que trata do mesmo assunto. A Comissão aguarda parecer da CCPI quanto as condições de resistência ao fogo para então, solicitar parecer técnico quanto à isolamento de som.

2.2 Processo nº 208387.6

O processo em epígrafe trata de aprovação de edificação comercial em prédio de 1(um) pavimento com 354,24m². A Responsável Técnico solicita isenção de marquise argumentando que o prédio está afastado do alinhamento conforme justificativa apresentada. A Comissão, após analisar o solicitado, entende que o pedido pode ser aceito tendo em vista que o prédio mantém um afastamento do recuo para jardim superior à dimensão mínima para marquise exigida pela Lei.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no próximo dia 07.02.96, nos mesmos horário e local.