

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 290

DATA: 24/05/2000

INÍCIO: 10h00min FIM: 12h00min

LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Vera Regina Bauermann de Sousa e a sua suplente, Arq. Maria Luiza Collares, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. João Carlos Barbosa, Arq. Antônio Zago e o Arq. Raul Milani.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Foi lida e aprovada a Ata nº 289.

2.2 Processo nº 1207/00 SGM - PLL nº 0074/00 - Proposta da Câmara Municipal para obrigatoriedade de sanitários para portadores de deficiência física. Foi discutido o assunto em pauta ficando a emissão de parecer adiada para a próxima reunião.

2.3 Expediente Único nº 204.416.1 - **Parecer nº 28/00**

Trata o expediente em causa de projeto de estacionamento comercial térreo com 468,2m², sito à Rua Barão do Amazonas nº 1581/ 1589.

O Responsável Técnico, conforme justificativa apresentada, solicitou a liberação da construção de um muro com altura de 2,80m junto à divisa de fundos numa extensão de 6,06m.

A Comissão analisou o assunto e, considerando o que dispõe o § único do Art.34 da L.C.284/92 e que a proposta do requerente visa manter a altura do muro em continuidade com a das paredes dos telheiros, entende que a solicitação pode ser aceita.

2.4 Expediente Único nº 072.381.0 - **Parecer nº 29/00**

Foi encaminhada a esta Comissão consulta para substituição de paredes de 25cm de espessura em alvenaria, divisórias entre unidades autônomas, conforme o inciso I b do artigo 43 da L.C.284/92, por paredes em gesso acartonado mantendo a espessura total real de 25cm.

A partir dos dados na documentação apresentada, esta Comissão analisou o assunto quanto aos aspectos que dizem respeito à:

1. isolamento térmico;
2. isolamento acústico;
3. resistência mecânica;
4. impermeabilidade;

5. Proteção Contra Incêndio com vistas a sua classificação quanto às características construtivas de acordo com a tabela 3 da L.C.420/98.

CONTINUAÇÃO DA ATA Nº 290

DATA: 24/05/2000

INÍCIO:10h00min. FIM: 12h00min

Após examinar os ensaios para determinação de desempenho feito no IPT/SP e demais documentações existentes sobre o assunto a CCCE decide que poderá ser utilizado este sistema construtivo:

I - do ponto de vista do isolamento acústico desde que utilizado o material denominado “PAREDE KNAUF W 115”;

II - quanto aos aspectos referentes aos itens 1, 3 e 4.

Com relação a Proteção Contra Incêndio não foram apresentados dados que comprovem sua resistência ao fogo não podendo ser consideradas apenas para fins de isolamento de risco.

2.5 Expediente Único nº 285.241.1

A Comissão examinou o pedido do requerente e decidiu colocar o processo em comparecimento para reformulação da solicitação.

2.6 Processo nº 0530/96 SGM - PLCL nº 002/96 - Proposta da Câmara Municipal para Galpões Crioulos.

Foi discutido o assunto ficando a emissão de parecer adiada para a próxima reunião.

2.7 Expediente Único nº 287.068.1

Foi discutido o assunto em pauta e decidido que o processo deverá ir a comparecimento para complementação.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 07 de Junho de 2000, nos mesmos horário e local.