

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 330

DATA: 16/05/2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 10h30min

LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Elizabeth Fernandes de Andrade, Arq. Gina Schvartz Saffer, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. João Carlos Barbosa, Arq. Antônio Zago e o Arq. Raul Milani.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Foram lidas e aprovadas as Atas nº 328 e nº 329.

2.2 Expediente Único nº 275274.3

Volta a ser analisado o processo em epígrafe que trata de sistema de ventilação e exaustão em stand de tiros face a apresentação de um novo documento esclarecendo o solicitado. A Comissão decide colocar o processo novamente em comparecimento tendo em vista que o documento anexado já havia sido analisado e, por se tratar de stand de tiros localizado no subsolo, reitera a necessidade de apresentação de sistema alternativo para a exaustão dos gases situada na parte inferior do compartimento.

2.3 Expediente Único nº 204372.6/ Expediente Único nº 263257.8/
Expediente Único nº 280643.6

Foram discutidos os processos em epígrafe ficando a emissão dos pareceres adiada para a próxima reunião.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 23 de maio de 2001, nos mesmos horário e local.