

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES

ATA Nº 332

DATA: 30/05/2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 10h30min

LOCAL: Sala de reuniões do 3º pav. do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Elizabeth Fernandes de Andrade, Arq. Gina Schvartz Saffer, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. João Carlos Barbosa, Arq. Antônio Zago e o Arq. Raul Milani.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Foi lida e aprovada a Ata nº 331.

2.2 Expediente Único nº 288660.0 - **Parecer nº 26 /2001**

O processo em epígrafe trata de aprovação de projeto de reciclagem de uso com aumento de área de habitação unifamiliar para prédio de escritório com dois pavimentos e área total de 349,90m², situado na Rua Lobo da Costa nº 85.

O Responsável Técnico, conforme arrazoado apresentado, solicita dispensa do atendimento do anexo 5 da L.C. 284/92 (diâmetro mínimo para pátio) por se tratar de regularização de edificação já construída e antiga.

A C.C.C.E., analisa o assunto e, considerando que a parcela do pavimento superior que está sendo acrescida agrava o reduzido diâmetro do pátio existente, manifesta-se contrária ao solicitado por falta de amparo legal.

2.3 Expediente Único nº 294853.2

A Comissão analisa o processo em epígrafe e decide solicitar o comparecimento do Responsável Técnico para esclarecimentos.

2.4 Expediente Único nº 265351.6

O processo em epígrafe foi discutido ficando a emissão de parecer adiada para a próxima reunião.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 6 de junho de 2001, nos mesmos horário e local.