

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1218

19 de março de 2002

INÍCIO: 8h35min FIM: 09:35minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Paulo Demingos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1217.

2.2 Processo nº262252.1 – Av. Independência nº 759

Foi apreciado o presente processo que trata de revitalização em prédio existente, com mais de cinquenta anos, sendo a fachada tombada pelo Patrimônio Histórico. Será implantado no local o Centro Cultural Irmandade Santa Casa de Misericórdia. Área total construída é de 3206,00m² e altura de 3,35m. Conforme arrazoado anexo, solicita o requerente isenção de chuveiros automáticos, alegando que a água é contra indicada para arquivos e museus. Compromete-se o requerente a instalar detectores de fumaça, além de dotar a instalação hidráulica sob comando de esguichos especiais(neblina) e proteger a instalação de extintores de grau máximo. O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito, tendo em vista o art.296/LC 420/98. Houve aumento de população(Tabela 7/LC 420/98).

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 26 de março de 2002, no mesmo horário e local.