

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1220

02 de abril de 2002

INÍCIO: 8h35min FIM: 9:35minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Eng. Paulo Demingos, Eng. Adriano Novais.

VISITANTE: Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1219

2.2 Processo nº 298697.3 – Rua Euclides da Cunha nº 459 - Parecer 19

Foi encaminhado o presente expediente que trata de reciclagem de uso em prédio destinado a residência unifamiliar. Este prédio está sendo reciclado para clínica e Consultório médico. A área total é de 240,46m² e a altura de 2,75m. Solicita, o requerente que seja aceito a escada existente no prédio, a qual não atende os artigos 65, 87 e 89 da LC420/98, tendo em vista não existir condições técnicas de executar estas modificações. Justifica também que o prédio será usado exclusivamente para consultas médicas com hora marcada, ficando em cada sala um médico e seu paciente. Como medidas alternativas propõe o requerente: 1- Executar uma Segunda escada adicional, com lanço curvo. 2- Implantar Sistema de Sinalização de Saídas no pavimento superior. 3- Implantar Iluminação de Emergência nas circulações. O assunto foi debatido. Por unanimidade o pedido foi aceito, tendo em vista tratar-se de reciclagem e as medidas alternativas de Proteção propostas.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 09 de abril de 2002, no mesmo horário e local.