

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1230

11 de junho de 2002

INÍCIO: 8h55min FIM: 10:40minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV -Av. Borges de Medeiros, 2244.

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David, Arq. Solange Netto Fischer, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo, Eng. Paulo Demingos, Eng. Adriano Moraes.

VISITANTE: Eng. Carlos Vicente John Santos e Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1229

2.2 Processo nº 002.077923301.4 Parecer 36.

Voltou a ser apreciado o Relatório de Ensaio nº 870120 do IPT, referente a Ensaio de Resistência ao fogo em parede composta por blocos estruturais vazados de concreto da **Tecmod Indústria e Comércio LTDA**. A CCPI reunida designou como relator cap. Edson Fagundes L ar, representante do corpo de bombeiros. Após a leitura do parecer, o assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade, a CCPI acata o parecer do relator, decidindo que poderão ser utilizados paredes de blocos estruturais vazadas de concreto da **Tecmold Indústria e Comércio**, em paredes com resistência ao fogo de 2 horas e 4 horas, tendo em vista o que prescreve o artigo 320da Lei Complementar 420/98.

2.3 Processo 272699.8 – Praça Marechal Deodoro nº 55.

Voltou a ser apreciado o presente expediente que trata da aprovação de Laudo de Proteção contra incêndio em prédio inserido no Sítio Histórico de Porto Alegre-Palácio da Justiça. Tendo em vista novas soluções apresentadas, após análise das mesmas, a CCPI decide baixar o processo em diligência para complementação destas soluções.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 18 de junho de 2002, no mesmo horário e local.