

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1234

09 de julho de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 10:55minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo, Eng. Paulo Demingos e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Carlos Vicente John dos Santos

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1233.

2.2 Processo nº 268.598.00.1 – Av. Ipiranga, 3.380 – Parecer 46

Foi apreciado o projeto que trata de aprovação de projeto com atividade classificada como D-1 com área total de 505,48m² e altura de 3,96m. A saída alternativa localiza-se junto a fachada frontal, voltada para a Av. Ipiranga, no 2º pavimento, tendo no térreo estacionamento coberto com cobertura leve. Solicita o requerente a dispensa da saída alternativa alegando que a área de 2º pavimento é de uso exclusivo dos funcionários, não havendo acesso de público e restringindo-se a uma população de no máximo 5 pessoas. Propõe a responsável técnica a instalação de extintores considerando-se o risco médio. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito.

2.3 Processo nº 40.666.00.7 – Av. Bagé, 1.119 – Parecer 47

Foi apreciado o presente processo de modificação de projeto de habitação multifamiliar com 14 pavimentos, área total de 6.578,49m² e altura de 36,19m. A edificação aprovada estava dotada de escada enclausurada protegida. A modificação ora apresentada acrescenta ao prédio mais dois pavimentos obrigando a edificação a utilizar-se de uma escada à prova de fumaça. A edificação foi dotada de todos os dispositivos de proteção contra incêndio. Alega o requerente que, quando da execução dos dutos de entrada de ar e saída da ventilação da escada à prova de fumaça, a tomada de ar foi executada no nível do teto do pilotis e dimensionada para atender do 2º ao 12º pavimento. Porém, como a descarga da escada ocorre no nível do subsolo, o nível do pilotis ficou sem ventilação. Tendo em vista a obra estar finalizada, solicita o requerente que seja aceita uma ventilação independente para o nível do pilotis conforme plantas apresentadas atendendo ao dimensionamento previsto em lei. Solicita também o requerente a aceitação de utilizar escadas secundárias como acesso a sala de ginástica e subsolo 1 ficando assim dispensadas do atendimento dos artigos 63 à 71 e 86 à 92 da L.C. 420/98 tendo em vista o cálculo da população conforme Tabela 7 e arrazoado em anexo. Propõe a instalação de extintores de incêndio para o subsolo considerando-se o risco grande e para o pilotis o risco médio. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito em caráter de excepcionalidade.

Continuação da Ata 1234

2.4 Processo nº 299.940.00.4 – Rua João Alfredo, 582 - **Parecer 48**

Foi apreciado o presente processo que trata de aumento em edificação destinada ao Museu Joaquim José Felizardo. A edificação é constituída de pavimento térreo com área total de 1.341,19m² sendo 507,52m² existentes e 833,67m² a construir. O responsável técnico propõe a substituição do sistema de hidrantes pela duplicação da quantidade de extintores com a inclusão de extintores do tipo carreta face sua maior capacidade extintora. Alega o requerente tratar-se de prédio de risco pequeno, composto de pavimento térreo, que possui, no mínimo 7 saídas diretas para o exterior, o que permite a evacuação rápida e segura para o espaço livre exterior, além do que são expostos materiais de grande valor histórico cujo combate a base de água poderá danificar o acervo. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito.

2.5 Processo nº 303.422.00.4 – Av. Senador Salgado Filho, 230 - **Parecer 49**

Foi apreciado o presente processo de solicitação de execução de cortina d'água em descarga de prédio misto com lojas no térreo e 2º pavimento, escritório no 3º pavimento e curso pré-vestibular do 4º ao 9º pavimentos. A edificação possui 3.857,00m² e 27,00m de altura. Propõe o responsável técnico a utilização de cortina d'água como solução para a descarga. O sistema será composto de 6 cortinas – 3 no térreo e 3 no segundo pavimento que também serve como descarga. O dimensionamento será baseado na NFPA-15 com reservatório acima de 10.000l. Os bicos serão do tipo JQ1, jato em leque, código 270, conexão ½ ". O acionamento será executado manualmente a partir do hall dos elevadores do 2º pavimento onde serão instalados três registros do tipo esfera de abertura rápida. Solicita também o responsável técnico a liberação da abertura da porta corta-fogo para o interior da escada reduzindo o vão livre do patamar exigido por lei. Como forma de melhorar o acesso a escada propõe o requerente a substituição das fechaduras por barras antipânico em todos os andares. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 16 de julho de 2002, no mesmo horário e local.